

# Detección de Incendio TFP-3122

- Panel de alarma contra incendios convencional de 2 zonas Certificado EN 54-2 y 54-4

## DESCRIPCIÓN:

Panel de alarma contra incendios convencional de 2 zonas Certificado EN 54-2 y 54-4 Hasta 32 detectores soportados por cada zona. Detección separada en la misma zona entre pulsadores y detector Controle y reciba notificaciones en tiempo real a través de un navegador web o una aplicación móvil utilizando los módulos TXM-5271 (Ethernet) o TXM-5474 (LTE)

## ESPECIFICACIONES:
## ESPECIFICACIONES:
## ESPECIFICACIONES:
## ESPECIFICACIONES:

UNIS Technologies, S.L.

Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona

Panel de alarma contra incendios convencional de 2 zonas Certificado EN 54-2 y 54-4

Hasta 32 detectores soportados por cada zona.

Detección separada en la misma zona entre pulsadores y detector

Controle y reciba notificaciones en tiempo real a través de un navegador web o una aplicación móvil utilizando los módulos TXM-5271 (Ethernet) o TXM-5474 (LTE)